МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 3/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад №4»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 8 - 3 от «21» января 2019 г. ВрИО Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – ВрИО Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **внеплановая / выездная проверка** в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Детский сад №4», фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 219/3.

Вид (наименования) объекта защиты – Нежилые здания, помещения, территория предназначенные для временного пребывания людей. Нежилые здания, помещения, территория образовательных организаций, органов управления учреждений, производственного и складского назначения. Основной класс функциональной пожарной опасности Ф1.1.

Указанная организация осуществляет деятельность на объекте защиты и (или) на территории (земельный участок), отнесенного органом ГПН к высокому риску.

Дата и время проведения проверки:
18.02.2019 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.
20.02.2019 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.
25.02.2019 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 3 рабочих дня, 08 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Бойко Евгений Викторович, Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич, эксперты не привлекались

совместно с: Заведующим МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №4» Яицкой Натальей Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» *(далее по тексту № 123-ФЗ),* под объектом защиты было принято понимать – продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии со статьей 4 части 4 N 123-ФЗ, к обоснованию имеющихся замечаний были применены требования пожарной безопасности действующих нормативно-правовых актов, которые не противоречат требованиям, действовавшим до дня вступления в силу соответствующих положений вышеуказанного Федерального закона.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из детской группы (бывшее помещение физкультурного зала) на восточную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	02.11.2020	
2	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 3 на восточную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	02.11.2020	
3	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного	п.33 Правила противопожарного режима в Российской	02.11.2020	

	выхода из помещений групповой ячейки № 3 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
4	На объекте защиты, в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 на путях эвакуации в групповой ячейки № 3 лестница 3-го типа размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	02.11.2020	
5	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 2 на западную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,8 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	02.11.2020	
6	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 2 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,9 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	02.11.2020	
7	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 на путях эвакуации в групповой ячейки № 3 лестница 3-го типа размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	02.11.2020	
8	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группово ячейки № 1 на западную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,8 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25	02.11.2020	

		апреля 2012 г. № 390		
9	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группово ячейки № 6 в коридор общего пользования (р-н западного крыла) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,8 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	02.11.2020	
10	На объекте защиты, в нарушение пп.(в) п. 7.2 СП 7.13130.2009 система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре не предусмотрена из коридора 1-го этажа длиной более 15 м без естественного освещения.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	02.11.2020	
11	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 1 на восточную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,8 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	02.11.2020	
12	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 1 непосредственно наружу менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,8 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	02.11.2020	
13	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из детского дошкольного учреждения класса Ф1.1 непосредственно наружу (восточное крыло) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,8 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	02.11.2020	
14	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из детского дошкольного учреждения класса Ф1.1 непосредственно наружу (западное крыло) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,8 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	02.11.2020	
15	На объекте защиты, в нарушение п. 13.14.5. СП 5.13130.2009 прибор приемно-контрольный и приборы управления, не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	ст. 83 ч.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях	02.11.2020	

		пожарной безопасности"		
16	На объекте защиты, в противопожарной преграде между раздевалкой группы №1 на 2-м этаже и подсобным помещением, не проведены работы по заделке горючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия.	п.22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	02.11.2020	
17	На объекте защиты, кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	ст.82 ч.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.11.2020	
18	На объекте защиты, прокладка кабельных линий и электропроводки систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не выполнена в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.11.2020	
19	На объекте защиты, ряд световых оповещателей не обеспечивают контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.	ст.84 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.11.2020	
20	На объекте защиты, в нарушении п.4.2.7 СП 1.13130.2009, ряд дверей выходящих на лестничные клетки не имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.11.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы

Бойко Евгений Викторович

(подпись)

«25» февраля 2019 г.

М.П.*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы

Михайличенко Евгений Андреевич

(подпись)

«25» февраля 2019 г.

М.П.*

Предписание на 6 стр. для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №4» Яицкая Наталья Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» февраля 2019 г.

(подпись)